

**कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, कानपुर नगर**

पत्रांक:- सीएफओ/मेमो /भवन-निरी0/2020  
सेवा में,

दिनांक: जनवरी 16, 2021

स्वामी/प्रबन्धक  
मैसर्स गार्डेनिया पब्लिक स्कूल  
प्लॉट न0- 91/1 राधापुरम कल्यानपुर,  
कानपुर नगर।

बिषय:- प्लॉट न0- 91/1 राधापुरम कल्यानपुर, कानपुर नगर पर संचालित मैसर्स गार्डेनिया पब्लिक स्कूल भवन में मॉकड्रिल कराकर स्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का अग्नि सुरक्षा की दृष्टिकोण से निरीक्षण।

संदर्भ:- फायर सर्विस मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक: एफएस-1710-2019 दिनांक 13.01.2020 ।

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र दिनांक:-09.01.2021 का अवलोकन करें, जिसके द्वारा प्लॉट न0-91/1 राधापुरम कल्यानपुर, कानपुर नगर पर संचालित मैसर्स गार्डेनिया पब्लिक स्कूल भवन में मॉक ड्रिल कराकर भवन में स्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी फजलगंज द्वारा किया गया। निरीक्षणोपरान्त उपलब्ध कराई गयी आख्या के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थायें कार्यशील दशा में पायी गयी:-

1. उक्त स्कूल भवन पर्याप्त चौड़े मार्ग पर स्थित है, जहाँ तक अग्निशमन वाहन सुगमतापूर्वक आवागमन कर अग्निशमन कार्य कर सकते हैं।
2. स्कूल भवन भूतल+तृतीय तल निर्मित है।
3. स्कूल भवन में होजरील प्रणाली का प्राविधान किया गया है।
4. स्कूल भवन के टैरेस पर 10000 ली0 टैरेस टैंक का प्राविधान किया गया है।
5. उक्त स्कूल भवन में प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर) कार्यशील दशा में पाये गये। आवेदक द्वारा ट्रेजरी चालान संख्या:-एडी 00235 दिनांक:-13.01.2021 के द्वारा राजकीय कोष में रु 100/- जमा करा दिया गया है।
6. भवन में वैकल्पिक बिधुत स्रोत के अन्तर्गत जनरेटर का प्राविधान किया गया है।
7. स्कूल भवन में बिधुत अधिभार के अनुसार एम0सी0बी/ई0एल0सी0बी0 का प्राविधान किया गया है।
8. स्कूल भवन में कार्यरत स्टाफ को अग्निशमन उपकरणों के संचालन का प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
9. भवन में डॉचागत एवं अन्य सुरक्षा व्यवस्थायें एन0बी0सी0 2016 में दिये गये मानकों के अनुसार वांछनीय होगी तथा ऑन लाइन एन0ओ0सी0 के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश दिनांकित 16.02.2018 में वर्णित निर्देशों के अनुरूप ऑन लाइन प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

अतः उक्त भवन में स्थापित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षणोपरान्त उनकी कार्यशीलता का सत्यापन किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि समय-समय पर उक्त भवन में मॉक ड्रिल कराते हुए स्थापित अग्निशमन व्यवस्थायें सदैव कार्यशील दशा में रखना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि:-

1. अग्निशमन अधिकारी फजलगंज कानपुर नगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

16/1/21  
(एम0पी0सिंह)

मुख्य अग्निशमन अधिकारी

कानपुर नगर।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी

कानपुर नगर

# कोषागार प्रपत्र - 209 (1)

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड 5 भाग 2

प्रपत्र संख्या - 8 ए (1)

(प्रस्तर 417 एवं 478 देखिये)

## धनराशि जमा करने का चालान फार्म

उपकोषागार / बैंक का नाम व शाखा

1. जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक) हो या संस्था के नाम से धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम

श्री. सिविल लाइन आनपुर नगर  
मैसर्स. गडिया पब्लिक स्कूल  
9.11. रधापुरम आनपुर  
आनपुर नगर

2. पता

3. पंजीकरण संस्था / पक्ष का नाम व वाद संख्या (यदि आवश्यक हो)

4. जमा की जा रही धनराशि का विवरण (धनराशि किस हेतु जमा की जा रही तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है)

3050 लाख काश्मि  
लाभ उपकरण परीक्षण शुल्क

5. चालान की सकल राशि

6. चालान की निबल राशि

शुद्ध राशि 100/-

7. लेखाशीर्षक का पूरा विवरण / लेखाशीर्षक की मुहर

8. लेखा - शीर्षक का 13 डिजिट कोड

मुख्य लेखा-शीर्षक उपमुख्य-शीर्षक लघु-शीर्षक उप-शीर्षक व्योरेवार-शीर्षक धनराशि (अंको में)

6070

60

109

01

--

100/-

धनराशि (शब्दों में)

रुक जो रखने मात्र

योग

100/-

चालान में लेख शीर्षक का पुष्टि करने वाले

विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर

अग्निशमन अधिकारी  
फजलगंजा कानपुर नगर।

## केवल उपकोषागार बैंक के प्रयोगार्थ

चालान संख्या

AD 100235

दिनांक

अंको में रु.

शब्दों में रु.

100/-

प्राप्त किया हस्ताक्षर उपकोषागार / बैंक की मुहर सहित